

# “夹江10kV薛滨线、薛江线、薛西 I II 回线路及设备迁改工程”方案规划公示图

## 建设单位

乐山电力股份有限公司夹江公司

## 设计单位

四川乐电新能源科技有限公司

## 建设地址

乐山市夹江县瓷都智慧城旁

现依法对建设设计方案的总平面图公示，本规划公示内容自2026年5月29日起公示，公示时间为7个工作日，如有意见请在公示期间来电或书面意见给县自然资源局及相关职能部门。在公示期间有关利害关系人享有依法提出听证的权利。

县自然资源局电话：

0833-5653788

县自然资源局地址：漚城街道青衣大道999号(市民中心A座9楼)

邮编：614100

注：如对公示有不明之处，请向建设单位咨询。

夹江县自然资源局

2026年5月29日

## 线路路径方案平面图



### 建设规模：

- 1、本次工程新建 $\square 250 \times 250 \times 16m$ 方杆2基，新建10kV电缆线路共1.07km，采用YJV22-8.7/10kV-3 $\times$ 300型电缆敷设0.49km，采用YJV22-8.7/10kV-3 $\times$ 240型电缆敷设0.58km，采用YJV22-8.7/10kV-3 $\times$ 120型电缆敷设0.03km
- 2、新建一进四出电缆开关柜1座、新建一进一出电缆分支箱4座，新建2孔电缆排管70m、6孔电缆排管通道116m
- 3、新建电缆直通井5座、新建电缆弯通井1座、新建电缆三通井3座。

备注：详细设计资料请看附件1：设计文件

### 主要材料清单

序号	名称	型号	单位	数量
一、杆杆型式				
1	方杆	$\square 250 \times 250 \times 16m$	基	2
二、设备				
1	电缆分支箱		台	5
2	迁移并恢复环网柜		台	4
三、电缆				
1	10kV铜芯电缆	YJV22-8.7/15-3 $\times$ 300	米	490
2	10kV铜芯电缆	YJV22-8.7/15-3 $\times$ 240	米	580
3	10kV铜芯电缆	YJV22-8.7/15-3 $\times$ 120	米	30
四、电缆土建				
1	电缆排管	1*2孔电缆排管	米	70
1	电缆排管	2*3孔电缆排管	米	116